



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Донецкой Народной Республики

Прокуратура  
Центрально-Городского района  
города Макеевки

ул. Островского, 7а, помещение 2, г. Макеевка,  
Донецкая Народная Республика, 286157

18.07.2014 № 11-1048 ЧСХДПУ

На № \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»  
(в порядке ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»)

Прокуратурой Центрально-Городского района города Макеевки проведена проверка исполнения федерального законодательства при подготовке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики (далее – учреждение) к новому учебному году.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 32 Конституции Донецкой Народной Республики каждый имеет право на образование.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Директору Государственного  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя школа № 15  
городского округа Макеевка»  
Донецкой Народной Республики

Сырцовой Н.В.

кв-л Железнодорожный, 33  
г. Макеевка  
Донецкая Народная Республика, 286147

Так, в нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённого постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, на территории школы не зарыта траншея после проведения ремонтных работ водопроводной системы; в спортивном зале потолок, стены, полы имеют дефекты и повреждения после течи кровли; в коридоре на 3 этаже и в медицинском кабинете потолки и полы имеют дефекты, в учебных классах №№ 28 и 32 потолки имеют дефекты; в учебном кабинете № 17 полы имеют неровности и дефекты; в учебных кабинетах: №№ 33 и 26 покрытие учебной мебели (стулья) имеет дефекты и повреждения, что затрудняет возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; расстановку мебели в компьютерном классе необходимо произвести с учетом соблюдения мероприятий, предотвращающих неравномерность освещения и появление бликов на экране; окна в коридорах 2 и 3 этажа частично имеют 1 стекло, имеется наличие трещин и нарушение целостности стекла; в санузле для мальчиков на 3 этаже не все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии (рукомойник и смывной бачок не исправны), в туалетных комнатах кабины не оборудованы дверями.

Исходя из содержания п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В нарушение ст.ст. 6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС Российской Федерации от 19.03.2020 № 194, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС Российской Федерации от 31.07.2020 № 582, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, учреждением не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (библиотека, электрощитовая, кладовая в пищеблоке), размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях (двери коридора и лестничной площадки 1 и 3 этажей); не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; допущено размещение предметов на путях эвакуации (мебель на пути эвакуации из мастерских), снятие дверей в коридорах 1-3 этажей, эксплуатация поврежденной розетки в библиотеке, светильников со снятыми колпаками (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией (в кабинете № 7, мастерских и подвале), прокладка электрического провода по горючему основанию (выключатель на горючем основании в мастерских); не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений не реже 1 раза в год; здание учреждения не оборудовано системой пожарной сигнализации; не обеспечена укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (ПК 1 и ПК 2); помещения пищеблока не обеспечены первичными средствами пожаротушения; территория школы не очищена от горючих отходов, мусора и сухой растительности; помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными препятствиями (дверь в библиотеку; под актовым залом, двери в кладовой пищеблока, электроощитовую); здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устройством защиты от прямых попаданий молний и вторичных ее проявлений; на путях эвакуации из здания школы не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение; не разработаны планы эвакуации; при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница эвакуационного выхода № 1, лестница в подвал); на полу входа в спортзал на путях эвакуации допущено устройство порогов и выступов более 50 мм; не предусмотрена обводная линия счетчика холодной воды; все пожарные шкафы выполнены из горючих материалов; не обеспечено беспрепятственное движение людей через эвакуационные выходы (заложен эвакуационный выход из актового зала); в местах перепада высоты кровли более 1 м не предусмотрены пожарные лестницы; огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Таким образом, вышеуказанные нарушения законов свидетельствуют о несоблюдении прав учащихся на безопасные условия обучения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям, что является недопустимым.

Причинами и условиями допущенных нарушений являются ненадлежащее исполнение ответственными лицами Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики возложенных на них обязанностей и отсутствие контроля со стороны директора учреждения за деятельностью подчинённых сотрудников.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений закона и принять конкретные меры по устраниению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона.
3. Уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки о дне, времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устраниению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в течение месяца со дня внесения представления, письменно, с приложением заверенных копий документов, уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки.

Прокурор  
Центрально-Городского района  
города Макеевки

старший советник юстиции



А.П. Гусевской